

平成30年度 橋梁定期点検結果 一覧

橋 梁 名	概要		上部工形式	竣工年次	判定区分
	橋 長	幅 員			
稲荷橋	12.10 m	20.80 m	PC単純T桁橋	1975	Ⅲ
稲荷橋南側京王線鉄道脇橋	26.00 m	7.20 m	PC単純T桁橋	1981	Ⅱ
めぐみの橋	31.40 m	6.50 m	PC門型ラーメン橋	1981	Ⅲ
はなみずき橋西側ペデ橋	34.00 m	6.60 m	PC斜材付π型ラーメン橋	1978	Ⅱ
はなみずき橋	37.00 m	6.60 m	PC斜材付π型ラーメン橋	1978	Ⅱ
鶴牧第1公園北側ペデ橋	25.60 m	6.60 m	RC斜材付π型ラーメン橋	1978	Ⅱ
鶴乃橋	87.00 m	5.30 m	PC有ヒンジラーメン橋	1983	Ⅱ
剣橋	47.50 m	7.10 m	PC単純中空床版Tラーメン橋	1983	Ⅱ
元気橋	25.00 m	4.80 m	PC単純中空床版橋	1983	Ⅱ
ひじり中央橋	30.00 m	6.80 m	PC単純中空床版橋	1983	Ⅱ
聖ヶ丘橋	80.00 m	10.40 m	鋼下路式アンガ-橋	1980	Ⅲ
おもいで橋	30.00 m	5.80 m	PC単純中空床版橋	1983	Ⅱ
ふたて橋	74.90 m	4.80 m	PC単純中空床版橋	1984	Ⅱ
船形橋	22.00 m	4.80 m	PC単純中空床版橋	1983	Ⅱ
大谷戸公園南側ペデ橋	30.00 m	4.80 m	PC単純中空床版橋	1987	Ⅱ
7号水路1号BOX橋	6.80 m	9.20 m	RC-BOX橋	1976	Ⅲ
7号水路2号BOX橋	7.60 m	9.50 m	RC-BOX橋	1976	Ⅲ
7号水路3号BOX橋	7.00 m	20.60 m	RC-BOX橋	1976	Ⅲ
7号水路4号BOX橋	7.00 m	6.60 m	RC-BOX橋	1976	Ⅲ
7号水路5号BOX橋	7.10 m	6.60 m	RC-BOX橋	1977	Ⅲ
7号水路6号BOX橋	6.20 m	6.60 m	RC-BOX橋	1977	Ⅲ
鶴牧中東側ペデ橋	28.50 m	4.80 m	RC3径間連続中空床版橋	1983	Ⅱ
南鶴牧小西側ペデ橋	46.50 m	6.60 m	PC斜材付π型ラーメン橋	1977	Ⅱ
鶴牧西公園西側ペデ橋	43.20 m	3.80 m	RC斜材付π型ラーメン橋	1990	Ⅲ
鶴牧西公園南側ペデ橋	30.60 m	4.80 m	RC3径間連続中空床版橋	1980	Ⅱ
多2・1・11-2号橋	50.00 m	6.50 m	PC3径間連続ホ-スラブ橋	1980	Ⅱ
鶴牧東公園北側ペデ橋	34.40 m	6.80 m	RC3径間連続中空床版橋	1982	Ⅱ
モノレール連絡橋	5.70 m	8.00 m	I桁歩道橋	1999	I
多1・3・5-3号橋	36.50 m	11.00 m	PC門型ラーメン橋	1981	Ⅱ
307-2号橋	22.00 m	7.00 m	PC中空床版橋	1981	Ⅱ
308号橋	22.20 m	6.80 m	RCポータルラーメン橋	2004	Ⅱ

判定区分

区分	定義
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。