

既存照明器具リスト

多摩市立総合体育館照明LED化ESCO事業添付資料

番号	階	室名	一般照明			非常照明			備考	LED済	
			既存照明器具	台数	消費電力 (W/台)	照明時間 (h/年)	既存照明器具	台数			消費電力 (W/台)
1	1F	第2スポーツホール	①U U-1000	24	1100	3791	-	-	-	現状は、点灯パターンの採用により、24台中16台使用	
2	1F	第2スポーツホール	②h h-LED	4	180	0	-	-	-		○
3	1F	第2スポーツホール	-	-	-	-	SH1-FBF20-BL(ガード付)	3	6		○
4	1F	換気機械室(2)	I2 FSR2-321PH	1	48	174	-	-	-		
5	1F	器具庫(4)	H6 FSS9-321PH(ガード付)	2	48	0	-	-	-		
6	1F	器具庫(3)	H6 FSS9-321PH(ガード付)	2	48	0	-	-	-		
7	1F	換気機械室(1)	I2 FSR2-321PH	1	48	174	-	-	-		
8	1F	第7スポーツホール	K FRL12-P454PH	12	190	3991	-	-	-	現状間引きで6台使用	
9	1F	第7スポーツホール	-	-	-	-	SH1-FBF20-BL	2	6		○
10	1F	幼児便所	c c-LED(60)	5	6.7	0	-	-	-		○
11	1F	器具庫(5)	H6 FSS9-321PH(ガード付)	1	48	0	-	-	-		
12	1F	男子便所(2)	c c-LED(60)	10	6.7	0	-	-	-		○
13	1F	女子便所(2)	c c-LED(60)	15	6.7	0	-	-	-		○
14	1F	身障者便所(2)	c c-LED(60)	5	6.7	0	-	-	-		○
15	1F	階段(2)	SP-5 FVH4091E	1	36	8760	(一体型)	-	-		
16	1F	ホール・休憩コーナー	V V-300(換球のみ)	12	300	3817	-	-	-		
17	1F	ホール・休憩コーナー	-	-	-	-	K1-IRS4-JE30	2	3		
18	1F	女子更衣室	H2 FSS9-321PH	12	48	451	-	-	-		
19	1F	女子シャワー室	C C-322PH	2	95	347	-	-	-		
20	1F	ホール前廊下	①M FRL12-P323	30	106	4858	-	-	-	現状間引きで16台使用	
21	1F	ホール前廊下	②SP-6 BDF63151A	3	40	347	-	-	-		
22	1F	ホール前廊下	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	8	2		
23	1F	ホール前廊下	-	-	-	-	②K1-IRS4-JE30	2	3		
24	1F	ホール前廊下	-	-	-	-	③ST1-FSF23-BL	1	9		○
25	1F	ホール前廊下	-	-	-	-	④ST1-FSF22-C	2	4		○
26	1F	倉庫(2)	H1 FSS9-322PH	4	95	0	-	-	-		
27	1F	倉庫(1)	H1 FSS9-322PH	1	95	0	-	-	-		
28	1F	器具庫(2)	H1 FSS9-322PH(ガード付)	3	95	0	-	-	-		
29	1F	放送室	D FRS15F1-322PH	2	95	347	-	-	-		
30	1F	男子更衣室	H2 FSS9-321PH	12	48	451	-	-	-		
31	1F	男子シャワー室	C C-322PH	2	95	347	-	-	-		
32	1F	第1スポーツホール	①U-1000	56	1100	3631	-	-	-	現状間引きで23台使用	
33	1F	第1スポーツホール	②h-LED	11	180	0	-	-	-		○
34	1F	第1スポーツホール	③m-LED(ガード付)	4	4	0	-	-	-		○
35	1F	第1スポーツホール	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE30	16	3		
36	1F	第1スポーツホール	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL(ガード付)	5	6		○
37	1F	器具庫(1)	H5 FSS9-322PH(ガード付)	5	95	0	-	-	-		
38	1F	風除室(X5-6,Y9-10)	B1 FSS8-321PH	8	48	1215	-	-	-		
39	1F	エントランスホール	M FRL12-P323PH	18	106	4858	-	-	-	現状間引きで9台使用	
40	1F	エントランスホール	f f-70	8	10	0	-	-	-		○
41	1F	エントランスホール	B1 FSS8-321PH	3	48	1215	-	-	-		
42	1F	エントランスホール	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	5	5		
43	1F	エントランスホール	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL	2	6		○
44	1F	エントランスホール	-	-	-	-	③ST1-FSF23-BL	1	9		○
45	1F	風除室(X10-11,Y9-10)	B1 FSS8-321PH	8	48	1215	-	-	-	現状間引きで0台使用	
46	1F	機械室	①I1 FSR2-322PH	9	95	174	-	-	-		
47	1F	機械室	②J J-321PH	2	48	174	-	-	-		
48	1F	倉庫(A)	H2 FSS9-321PH	8	48	0	-	-	-		
49	1F	第1会議室	G2 FRS27-321PH	24	48	1996	-	-	-		
50	1F	倉庫(B)	①I1 FSR2-321PN	2	95	0	-	-	-		
51	1F	倉庫(B)	②SP-1 FV4901EF	1	36	0	-	-	-		
52	1F	廊下(X4,Y11-14)	c c-LED(60)	8	6.7	0	-	-	-		○
53	1F	廊下(X4,Y11-14)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	2	2		
54	1F	廊下(X4,Y11-14)	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL	1	6		○
55	1F	廊下(X5,Y11-12)	c c-LED(60)	6	6.7	0	-	-	-		○
56	1F	廊下(X5,Y11-12)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	3	2		
57	1F	廊下(X5,Y11-12)	-	-	-	-	②ST1-FSF22-C	1	4		○
58	1F	倉庫(8)	H2 FSS9-321PH	1	48	0	-	-	-		
59	1F	湯沸室(2)	①H2 FSS9-321PH	1	48	347	-	-	-		
60	1F	湯沸室(2)	②m1 m-LED	1	4	0	-	-	-		○
61	1F	準備室	H1 FSS9-322PH	2	95	0	-	-	-		
62	1F	第2会議室	G2 FRS27-321PH	12	48	1466	-	-	-		
63	1F	第2会議室	-	-	-	-	SH1-FSF20-C	2	4		○
64	1F	階段(1)	①B1 FSS8-321PH	4	48	4858	(一体型)	-	-	現状間引きで2台使用	
65	1F	階段(1)	②G5 FBH4131EBF VPH	1	48	8760	-	-	-		
66	1F	倉庫(C)	H2 FSS9-321PH	1	48	0	-	-	-		
67	1F	男子便所(1)	c c-LED(60)	9	6.7	0	-	-	-		○
68	1F	身障者便所(1)	c c-LED(60)	3	6.7	0	-	-	-		○
69	1F	女子便所(1)	c c-LED(60)	11	6.7	0	-	-	-		○
70	1F	スポーツクラブ室	G2 FRS27-321PH	12	48	3123	-	-	-		
71	1F	スポーツクラブ室	-	-	-	-	SH1-FSF20-C	1	4		○
72	1F	女子更衣室(職員)	H2 FSS9-321PH	1	48	451	-	-	-		
73	1F	男子更衣室(職員)	H2 FSS9-321PH	1	48	451	-	-	-		
74	1F	警備員室	H2 FSS9-321PH	2	48	4771	-	-	-		
75	1F	警備員室(和室)	L L-701	1	64	4771	-	-	-		

番号	階	室名	一般照明				非常照明				備考	LED済
			既存照明器具	台数	消費電力 (W/台)	照明時間 (h/年)	既存照明器具	台数	消費電力 (W/台)	照明時間 (h/年)		
76	1F	廊下(1)	c c-LED(60)	12	6.7	0	-	-	-	-		○
77	1F	廊下(1)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	4	2	-		○
78	1F	廊下(1)	-	-	-	-	②SH1-FSF20-BL	1	6	-		○
79	1F	廊下(1)	-	-	-	-	③ST1-FSF23-C	1	7	-		○
80	1F	印刷室	H1 FSS9-322PH	2	95	347	-	-	-	-		
81	1F	湯沸室(1)	①H2 FSS9-321PH	1	48	347	-	-	-	-		
82	1F	湯沸室(1)	②m1 m-LED	1	4	-	-	-	-	-		○
83	1F	倉庫(6)	H2 FSS9-321PH	1	48	0	-	-	-	-		
84	1F	医務室	①G2 FRS27-321PH	2	95	0	-	-	-	-		
85	1F	医務室	②m-LED	1	4	0	-	-	-	-		○
86	1F	事務室	①B2 FSS8-161PH	14	26	4945	-	-	-	-	現状間引きで12台使用	
87	1F	事務室	②G1 FRS27-322PH	12	95	4945	-	-	-	-	現状間引きで10台使用	
88	1F	事務室	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE30	2	3	-		
89	1F	事務室	-	-	-	-	②SH1-FSF20-C	2	4	-		○
90	1F	応接室	G1 FRS27-322PH	2	95	694	-	-	-	-		
91	1F	応接室	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	1	2	-		
92	1F	応接室	-	-	-	-	②SH1-FSF20-C	1	4	-		○
93	1F	貸用具庫	H2 FSS9-321PH	1	48	0	-	-	-	-		
94	1F	倉庫(5)	H2 FSS9-321PH	1	48	0	-	-	-	-		
95	1F	食堂・談話サロン	①e e-LED(250)	53	0	0	-	-	-	-		○
96	1F	食堂・談話サロン	②G1 FRS27-322PH	4	95	4164	-	-	-	-		
97	1F	食堂・談話サロン	③S1 FBF7-321PH	1	48	4164	-	-	-	-		○
98	1F	食堂・談話サロン	-	-	-	-	①SH1-FBF20-C	1	4	-		○
99	1F	食堂・談話サロン	-	-	-	-	②ST1-FSF22-BL	1	6	-		
100	1F	厨房(1)	①H1 FSS9MPA-322PH	4	95	4164	-	-	-	-		
101	1F	厨房(1)	②N N-151	2	0	0	-	-	-	-	②殺菌灯である	
102	1F	厨房(2)	①B1 FSS8-321PH	3	48	4164	-	-	-	-		
103	1F	厨房(2)	②G1 FRS27-322PH	3	95	4164	-	-	-	-		
104	1F	厨房(2)	③SP-7 EL-D0533WW	9	7.1	-	-	-	-	-		○
105	1F	休憩室	L L-701	1	64	4164	-	-	-	-		
106	1F	(厨房前室)	SP-6 BDF63151A	1	40	4164	-	-	-	-		
107	1F	(厨房前室)	-	-	-	-	SH1-FSF20-C	1	4	-		○
108	1F	倉庫(厨房)	H4 FSS9-161PH	1	26	4164	-	-	-	-		
109	1F	便所(厨房)	a a-LED(40)	2	6.7	0	-	-	-	-		○
110	1F	階段(4)	-	-	-	-	①SH1-FBF20-C	1	4	0		○
111	1F	階段(4)	-	-	-	-	②r FL20-1階段通路	3	22	8760		
112	1F	屋外・外壁	Y Y-70	3	12.4	0	-	-	-	-		○
113	1F	屋外・外壁	l i-421	1	36	1215	-	-	-	-		
114	1F	屋外・外壁	SP-4 FSW41885Z	2	36	1215	-	-	-	-		
115	2F	ジョギングコース (第2スポーツホール内)	ZC Z-300C	10	330	6	-	-	-	-		
116	2F	ジョギングコース (第2スポーツホール内)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE30	10	3	-		
117	2F	ジョギングコース (第2スポーツホール内)	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL	2	6	-		○
118	2F	器具庫(6)	H2 FSS9-321PH (ガード付)	2	48	0	-	-	-	-		
119	2F	スポーツ相談室	G1 FRS27-322PH	3	95	4251	-	-	-	-		
120	2F	スポーツ相談室	-	-	-	-	g K1-IRS4-JE13	1	2	-		
121	2F	倉庫(X5-6,Y6)	H2 FSS9-0321PH	4	48	0	-	-	-	-		
122	2F	リラクゼーションコーナー	G2 FRS27-321PH	16	48	104	-	-	-	-		
123	2F	リラクゼーションコーナー	-	-	-	-	K1-IRS4-JE13	4	2	-		
124	2F	第3スポーツホール	①G1 FRS27-322PH	40	95	4251	-	-	-	-		
125	2F	第3スポーツホール	②G2 FRS27-321PH	2	48	4251	-	-	-	-		
126	2F	第3スポーツホール	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	8	2	-		
127	2F	第3スポーツホール	-	-	-	-	②SH1-FBF23-BL	1	9	-		○
128	2F	男子便所(5)	c c-LED(60)	2	6.7	0	-	-	-	-		○
129	2F	女子便所(5)	c c-LED(60)	2	6.7	0	-	-	-	-		○
130	2F	身障者便所(3)	c c-LED(60)	3	6.7	0	-	-	-	-		○
131	2F	男子便所(4)	c c-LED(60)	10	6.7	0	-	-	-	-		○
132	2F	女子便所(4)	c c-LED(60)	10	6.7	0	-	-	-	-		○
133	2F	廊下(X6、Y3-6)	M FRL12-P323	10	106	4858	-	-	-	-	現状間引きで3台使用	
134	2F	廊下(X6、Y3-6)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	5	2	-		
135	2F	廊下(X6、Y3-6)	-	-	-	-	②ST1-FBF22-BL	1	6	-		○
136	2F	廊下(X6、Y6-8)	M FRL12-P323	8	106	4858	-	-	-	-	現状間引きで4台使用	
137	2F	廊下(X6、Y6-8)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	2	2	-		
138	2F	廊下(X6、Y6-8)	-	-	-	-	②ST1-FBF23-BL	1	9	-		○
139	2F	選手控席 (第1スポーツホール内)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE30	4	3	-		
140	2F	選手控席 (第1スポーツホール内)	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL(ガード付)	1	6	-		○
141	2F	選手控席 (第1スポーツホール内)	-	-	-	-	③ST1-FBF22-C	2	4	-		○
142	2F	ホール(3)	M FRL12-P323PH	18	106	4858	-	-	-	-	現状間引きで8台使用	
143	2F	ホール(3)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	5	2	-		
144	2F	ホール(3)	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL	2	6	-		○
145	2F	ホール(3)	-	-	-	-	③ST1-FBF22-BL	1	6	-		○
146	2F	通路・吹抜	①M FRL12-P323PH	13	106	4858	-	-	-	-	現状間引きで3台使用	
147	2F	通路・吹抜	②n n-70	6	14.6	0	-	-	-	-		○
148	2F	通路・吹抜	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	4	2	-		
149	2F	通路・吹抜	-	-	-	-	②K1-IRS4-JE30	2	3	-		
150	2F	通路・吹抜	-	-	-	-	③SH1-FBF20-BL	1	6	-		○
151	2F	風除室	B1 FSS8-321PH	4	48	1215	-	-	-	-		
152	2F	第5スポーツホール	①G1 FRS27-322PH	40	95	2688	-	-	-	-		
153	2F	第5スポーツホール	②a1 a-LED(40)	10	6.7	0	-	-	-	-		○

番号	階	室名	一般照明				非常照明				備考
			既存照明器具	台数	消費電力 (W/台)	照明時間 (h/年)	既存照明器具	台数	消費電力 (W/台)	照明時間 (h/年)	
154	2F	第5スポーツホール	-	-	-	-	①g K1-IRS4-JE30	4	3	-	
155	2F	第5スポーツホール	-	-	-	-	②P3 SH1-FBF20-BL	1	6	-	
156	2F	器具庫(6)	H6 FSS9-321PH(ガード付)	1	48	0	-	-	-	-	
157	2F	師範席(1)	G1 FRS27-322PH	4	95	3991	-	-	-	-	
158	2F	踏込(1)	G2 FRS27-321PH	2	48	3991	-	-	-	-	
159	2F	踏込(1)	-	-	-	-	g K1-IRS4-JE13	1	2	-	
160	2F	階段(1)	G5 FBH4131LEBF VPH	1	48	8760	(一体型)	-	-	-	
161	2F	階段(3)	H4 FSS9-161PH	2	26	174	-	-	-	-	
162	2F	男子便所(3)	c c-LED(60)	7	6.7	0	-	-	-	-	
163	2F	女子便所(3)	c c-LED(60)	6	6.7	0	-	-	-	-	
164	2F	女子更衣室	①H2 FSS9-321PH	2	48	451	-	-	-	-	
165	2F	女子更衣室	②C C-322PH	1	95	451	-	-	-	-	
166	2F	男子更衣室	①H2 FSS9-321PH	2	48	451	-	-	-	-	
167	2F	男子更衣室	②C C-322PH	1	95	451	-	-	-	-	
168	2F	ホール(2)	①G2 FRS27-321PH	5	48	4858	-	-	-	-	
169	2F	ホール(2)	②M FRL12-P323	2	106	4858	-	-	-	-	現状間引きで1台使用
170	2F	ホール(2)	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	3	2	-	
171	2F	ホール(2)	-	-	-	-	②ST1-FBF23-BL	1	9	-	
172	2F	避難器具置場	H2 FSS9-321PH1	1	48	0	-	-	-	-	
173	2F	的場	①b b-LED(100)	5	14	0	-	-	-	-	
174	2F	的場	②d d-LED(150)	4	23.5	0	-	-	-	-	
175	2F	艦的場	H2 FSS9-321PH1	1	48	954	-	-	-	-	
176	2F	第6スポーツホール	①J J-321PH	8	48	347	-	-	-	-	
177	2F	第6スポーツホール	②Z Z-300A	6	330	347	-	-	-	-	
178	2F	第6スポーツホール	③Z Z-300B	6	330	347	-	-	-	-	
179	2F	第6スポーツホール	-	-	-	-	SH1-FBF20-BL(WP)	1	6	-	
180	2F	射場	G1 FRS27-322PH	18	95	347	-	-	-	-	
181	2F	射場	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE30	1	3	-	
182	2F	射場	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL	1	6	-	
183	2F	踏込(2)	①G2 FRS27-321PH	2	48	347	-	-	-	-	
184	2F	踏込(2)	②B2 FSS8--161PH	1	26	347	-	-	-	-	
185	2F	踏込(2)	-	-	-	-	K1-IRS4-JE13	1	2	-	
186	2F	倉庫(9)	H2 FSS9-321PH1	1	48	0	-	-	-	-	
187	2F	師範席(2)	G2 FRS27-322PH	2	95	954	-	-	-	-	
188	2F	巻わら室	H1 FSS9-322PH	1	95	954	-	-	-	-	
189	2F	第4スポーツホール	A1 FRS15F1-322PH	59	95	3991	-	-	-	-	
190	2F	第4スポーツホール	-	-	-	-	①K1-IRS4-JE13	8	3	-	
191	2F	第4スポーツホール	-	-	-	-	②SH1-FBF20-BL	1	6	-	
192	2F	空調機械室	①H1 FSS9-322PH	2	95	174	-	-	-	-	
193	2F	空調機械室	②I2 FRS2-321PH	4	48	174	-	-	-	-	
194	2F	屋外・外壁	①M FRL12-P323	4	106	100	-	-	-	-	
195	2F	屋外・外壁	②Y Y-70	1	12.4	0	-	-	-	-	
196	R	換気機械室(X7、Y0-1)	H2 FSR2-321PH	3	48	174	-	-	-	-	
197	R	換気機械室通路(X7、Y1-7)	SP-1 FV4901EF	6	36	174	-	-	-	-	
198	R	換気機械室(X7、Y7-8)	H2 FSR2-321PH	3	48	174	-	-	-	-	
199	R	換気機械室(X15、Y0-1)	SP-1 FV4901EF	3	36	174	-	-	-	-	
200	R	換気機械室通路(X15、Y1-7)	H2 FSR2-321PH	6	48	174	-	-	-	-	
201	R	換気機械室(X15、Y7-8)	H2 FSR2-321PH	3	48	174	-	-	-	-	
202	R	階段(3)	H4 FSS9-161PH	3	26	174	-	-	-	-	
203	R	屋外・外壁	Y Y-70	3	12.4	0	-	-	-	-	
204	R	排風機室	J J30	16	3	0	-	-	-	-	
			合計	971			合計	158			

※非常照明はESCOの対象器具とみなさないが、(仮に)ESCOで導入した非常照明は、ESCO期間中の交換対象器具に含めるものとする。