

令和 8 年度総合体育館空調設備設置にかかる利用者説明会

主な質問と回答

第 1 スポーツホールの空調設備について		
1	「夏期から（使用）開始」とあるがいつからか	スポーツホール内にスイッチを設置予定のため、利用者自身で ON/OFF 操作ができる予定です。ただ WBGT などを見ながら一定の基準で使用するルールの設定、温度制御するなど全体管理を並行して行っていく予定です。原則ルールとしては以下のとおりとすることを、指定管理者と検討しています。
2	空調の ON/OFF は利用者が調整できるのか。	

現在予定している運用ルール

冷房のON/OFFについて									
6～9 月	○毎朝、施設管理者がつけておく。その後利用者が ON/OFF 操作可。 温度については、施設管理者が操作し一括管理を行う予定	<p>※ 利用者が冷房を付けないことを希望した場合でも<b>WBGTが31を超える場合、東京都熱中症警戒アラート発令時</b>には、施設管理者が操作し一定時間<b>冷房を稼働させる</b>時間を設定させていただく</p> <p>※ 事前に天候が予測でき、暑くなる可能性がある日に大会予定があるなどの場合は、ご相談に対応する</p>							
10～5 月	○利用者が操作可 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>予想最高気温</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 度以上</td> <td>○強制的に施設管理で ON とする</td> </tr> <tr> <td>25～31 度</td> <td>○利用者操作可</td> </tr> <tr> <td>25 度未満</td> <td>▲制御する</td> </tr> </tbody> </table>		予想最高気温		31 度以上	○強制的に施設管理で ON とする	25～31 度	○利用者操作可	25 度未満
予想最高気温									
31 度以上	○強制的に施設管理で ON とする								
25～31 度	○利用者操作可								
25 度未満	▲制御する								

工事・工事中の運用について		
1	第2スポーツホールへの室内機設置の場所について。競技エリアに風が当たるか	家庭用と同様、風向きについては多少調整できますが、位置は現在遠赤外線ヒーターがある場所（ランニングコースの下）のため、第1スポーツホールよりも競技エリアにあたる可能性は高くなります。風の影響が予想される競技の場合は、試合前に十分冷やし競技中は止めていただくなど対応をお願いすることになると思います。
2	第2スポーツホールの工事では、第2駐車場への影響はないか。	お見込みのとおり、今回の第2スポーツホールの工事では、第2駐車場の閉鎖等はしない予定です。
3	ミニテニスで、第1スポーツホール2分の1面を使用する場合、何コート分か。	4コート分となります。 ※その他、各競技の面数については以下のとおりです。

施設の利用料金に関して		
1	工事後の料金は、いくらになるのか。	第2スポーツホールを団体貸・全面（市内料金）で使うとなると、現在の検討案では令和9年4月からの新料金は4,560円となる見込みです。

スポーツホールの貸単位に対する各競技の面数

第 1 スポーツホール		
全面	各競技のコート面数	
	バレーボール	3 面
	バドミントン	10 面
	ミニテニス	10 面
	フットサル	2 面
	ハンドボール	2 面
	卓球	21 台
	バスケットボール※	2 面
2 分の 1 面	各競技のコート面数	
	バレーボール	1 面
	バドミントン	4 面
	ミニテニス	4 面
	フットサル※大人不可	1 面
	ハンドボール	1 面
	卓球	10 台
	バスケットボール※	1 面
3 分の 2 面	各競技のコート面数	
	バレーボール	2 面
	バドミントン	6 面
	ミニテニス	6 面
	フットサル※大人不可	1 面
	ハンドボール	1 面
	卓球	14 台
	バスケットボール※	1 面
3 分の 1 面	各競技のコート面数	
	バレーボール	1 面
	バドミントン	2 面
	ミニテニス	2 面
	卓球	7 台
3 分の 1 面の場合、フットサル、ハンドボール、バスケットボールはコートが取れません。		

(参考) 第 2 スポーツホール		
全面	各競技のコート面数	
	バスケットボール	1 面
	バレーボール	2 面
	バドミントン	4 面
	ミニテニス	4 面
	卓球	10 台
	ジョギングコースがあるため、フットサル・ハンドボールは不可	
2 分の 1 面	各競技のコート面数	
	バレーボール	1 面
	バドミントン	2 面
	ミニテニス	2 面
	卓球	5 台
2 分の 1 面の場合、バスケットボールはコートが取れません		

※ 第 1 スポーツホールでのバスケットボール利用については、移動式ゴールが非常に重く、設置に相応の人数と時間が必要です