

## 対象とする照明の考え方

対象とする照明は有資格者による工事が必要な照明を主とし、維持管理の中で LED ランプを自ら交換できる照明については、対象外とする。また、非常照明は通常使用していないため球切れの心配がないこと、舞台照明、ナイター照明は綿密な照度計算と現地調査が必要であり、他の照明とは性質が異なることから対象外とする。加えて、製造が継続される照明については、対象外とする。

### 対象とする照明

| 種類                                                                                                       | 対象とする理由                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 直管型蛍光ランプ<br>            | LED 化には有資格者による工事が必要となるため。 |
| 環形蛍光ランプ<br>            | LED 化には有資格者による工事が必要となるため。 |
| コンパクト型蛍光ランプ<br>       | LED 化には有資格者による工事が必要となるため。 |
| HID ランプ(高輝度放電ランプ)<br> | LED 化には有資格者による工事が必要となるため。 |
| 誘導灯(非常口マーク)<br>       | LED 化には有資格者による工事が必要となるため。 |

|                                                                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 蛍光灯一体型非常灯<br>                    | LED 化には有資格者による工事が必要となるため。                                |
| 昇降装置付き照明<br>                     | LED 化する際は昇降装置を撤去する必要があるため（工事を伴う）。                        |
| 水銀を含まない製造が継続されるランプ（ハロゲンランプ）<br> | 口金の種類により、容易に LED 化ができないものについて対象とする。<br>（例）両口金式：R7s（包括対応） |

#### 対象としない照明

| 種類                                                                                                          | 対象としない理由                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 電球型蛍光ランプ<br>             | 維持管理の中で自ら LED ランプに交換できるため。 |
| 白熱灯（白熱電球）（昇降装置付きを除く）<br> | 維持管理の中で自ら LED ランプに交換できるため。 |

|                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>非常灯(非常照明)</p>                           | <p>通常使用しておらず、球切れの心配がないため。</p>                                                       |
| <p>舞台照明</p>                                | <p>綿密な照度計算と現地調査が必要であるため。</p>                                                        |
| <p>ナイター照明</p>                             | <p>綿密な照度計算と現地調査が必要であるため。</p>                                                        |
| <p>水銀を含まない製造が継続されるランプ<br/>(ハロゲンランプ)</p>  | <p>維持管理の中で容易に LED ランプに交換できるものについては対象外とする。<br/>(例)ネジ式:E11、E26<br/>ピン式:EZ10、GU5.3</p> |